

Департамент профессионального образования Томской области

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«ТОМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

(ОГБПОУ «ТПГК»)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ОГБПОУ «ТПГК»

Е.Е. Змеева

« 19 » 04 2021г.

ИНСТРУКЦИЯ

для ответственного за пожарную безопасность в общежитии

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Ответственность за противопожарное состояние, своевременное выполнение мероприятий по пожарной безопасности, содержание в исправном состоянии и пригодности к применению средств пожаротушения возлагается на заведующего общежитием и Директора. Они обязаны:

1.1.1. Обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима, следить за содержанием путей эвакуации.

1.1.2. Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.

1.1.3. Следить за тем, чтобы после окончания работ проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения.

1.1.4. Обеспечить содержание в исправности и постоянной готовности к действию средств пожаротушения, связи и сигнализации.

1.1.5. Организовывать и проводить противопожарный инструктаж проживающих в общежитии студентов (каждый раз перед заселением их в общежитие), а также проводить противопожарный инструктаж работающих в общежитии сотрудников (не реже одного раза в полугодие).

1.2. Все студенты и сотрудники, работающие и проживающие, в общежитии обязаны:

1.2.1. Четко знать пожарную опасность помещений и здания общежития в целом.

1.2.2. Строго выполнять установленные правила и инструкции о мерах пожарной безопасности.

1.2.3. Не допускать действий, которые могут привести к пожару.

1.2.4. Знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться практически.

1.3. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут

ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ.

2.1. Системы противодымной защиты, пожарной автоматики, аварийное освещение, внутренний противопожарный водопровод должны систематически проверяться и постоянно находиться в исправном состоянии.

2.2. Общежитие студенческого городка должно быть обеспечено исправными и пригодными к применению средствами пожаротушения (в соответствии с установленными нормами и проектом здания общежития):

- огнетушителями (из расчета 1 огнетушитель на 20 погонных метров коридора, но не менее 2-х на этаж). Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть перезаряжен, проведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга и запорного устройства;

- пожарными кранами ПК. Каждый пожарный кран должен быть укомплектован рукавом, стволом, вентилем, гайками и проверяться на работоспособность (специальной комиссией в присутствии зав. общежитием) не реже одного раза в 6 месяцев, с оформлением результатов проверки актом;

- пожарными щитами. На пожарных щитах должны быть компактно размещены огнетушители, лопаты, ведра, лом, багор, полотна асбеста или войлока, выписка из правил пожарной безопасности, табличка с номерами телефонов пожарной охраны и фамилиями должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность. Пожарные щиты устанавливаются на видных и легкодоступных местах, по возможности, ближе к выходам;

- ящиками с сухим просеянным песком. Ящик укомплектовывается совком, должен быть покрашен в красный цвет и плотно закрываться, иметь надпись «Песок на случай пожара».

2.3. Системы противопожарного водоснабжения должны включаться в работу от автоматических пожарных извещателей, устанавливаемых в коридорах этажей, а также дистанционно от кнопок, установленных в шкафах кранов.

2.4. У пусковых устройств систем, сигнализационных приборов, включаемых при пожаре, должны быть вывешены таблички, определяющие назначение и порядок приведения их в действие.

2.5. Пути эвакуации, не имеющие естественного освещения, должны освещаться электрическим светом. Должно быть предусмотрено и аварийное освещение.

2.6. В общежитии, оборудованном внутренним противопожарным водопроводом, должна периодически проверяться надежность и исправность функционирования автоматического переключения этой системы пожаротушения и аварийного освещения путей эвакуации.

2.7. В каждом общежитии должен быть разработан План эвакуации людей и материальных ценностей с каждого этажа, с текстовой частью по действию должностных лиц и сотрудников при возникновении пожара. План эвакуации разрабатывается и утверждается Директором колледжа.

2.8. Для оповещения людей о пожаре и порядке эвакуации общежитие должно быть оборудовано системой экстренного оповещения. Для этой цели могут быть использованы: внутренняя радиотрансляционная сеть, речевое оповещение, электрические звонки, световые

табло.

2.9. Для глажения одежды, приготовления пищи должны быть оборудованы специальные места (комнаты).

2.10. Во всех комнатах общежития на видных местах должны быть вывешены:

- схематический план индивидуальной эвакуации с соответствующего этажа с обозначением данной комнаты, эвакуационных выходов и сигнализации, с пояснительным текстом.

- памятка о действиях на случай пожара (с рекомендациями по действиям на случай пожара непосредственно в комнате проживания и вне ее).

- краткая памятка о правилах пожарной безопасности, которые в обязательном порядке должны соблюдать лица, проживающие в общежитии.

2.11. В помещениях общежития запрещается:

2.11.1. Забивать и загромождать мебелью, оборудованием эвакуационные двери, люки на балконах и лоджиях, а также переходы для людей в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы.

2.11.2. Производить остекление и заделку проемов жалюзи и воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках.

2.11.3. Устанавливать на путях эвакуации раздвижные и вращающиеся двери (турникеты).

2.11.4. Производить чистку мебели, ремонтные и другие работы с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (для указанных целей применять пожаробезопасные моющие растворы).

2.11.5. Пользоваться непосредственно в комнатах общежитий различного рода электронагревательными приборами (кипятильниками, утюгами, электроплитками и т.п.).

2.11.6. Выполнять какие-либо непроектные электропроводки и применять самодельные предохранители («жучки»), выключатели, штепсельные розетки.

2.11.7. Устанавливать не открывающиеся металлические решетки.

2.11.8. Курить и пользоваться открытым огнем (свечи, паяльные лампы и т.п.) в жилых и хозяйственных помещениях, чердаках и подвалах.

2.11.9. Включать в сеть одновременно несколько бытовых электроприборов.

2.11.10. Хранить бензин, керосин и другие ЛВЖ и ГЖ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

3.1. Места массового пребывания людей должны быть обеспечены двумя эвакуационными выходами, которые надлежит содержать в исправности. Выходы оборудуются световыми указателями «Выход».

3.2. На время проведения массовых мероприятий назначается (дирекцией, зав. общежитием) ответственный дежурный за пожарную безопасность.

3.3. Перед проведением массового мероприятия помещения тщательно осматриваются и приводятся в соответствие с правилами пожарной безопасности.

3.4. Во время проведения массовых мероприятий в помещениях запрещается курить, устанавливать в проходах стулья, закрывать на замки двери эвакуационных выходов.

3.5. При проведении Новогодних праздников должны соблюдаться следующие требования:

3.5.1. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании, при этом ветви елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолка.

3.5.2. Запрещается применять хлопушки, зажигать свечи, бенгальские огни, украшать елку

целлулоидными и синтетическими игрушками, а также ватой и марлей, не пропитанными огнезащитным составом.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА.

Каждый, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- 4.1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону **01** (сот. 101 или 112).
- 4.2. Организовать вызов к месту пожара общежития руководящего состава.
- 4.3. Принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей, согласно плану эвакуации.
- 4.4. Приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения.

5. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГАХ.

5.1. При загорании на пострадавшем одежды надо быстро набросить на него пальто, любую плотную ткань или сбить пламя водой.

Нельзя бежать в горящей одежде, т.к. ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог.

5.2. При оказании помощи пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать пищевой содой, крахмалом и т.д. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие к обожженному месту различные вещества и материалы, т.к. удаляя их, легко можно создать благоприятные условия для заражения ран.

5.3. При небольших по площади ожогах первой и второй степени надо положить на обожженный участок кожи стерильную повязку.

5.4. Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а надо разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх их следует положить стерильную повязку и направить пострадавшего к врачу.

5.5. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.

5.6. Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.

5.7. При ожогах глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.

Инженер (по безопасности)



Хмельницкий В.В.