

Департамент профессионального образования Томской области  
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«ТОМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  
(ОГБПОУ «ТПГК»)

«Утверждаю»  
И.о. директора ОГБПОУ «ТПГК»  
Е.Е. Змеева  
« 19 » \_\_\_\_\_ 2021г

## ИНСТРУКЦИЯ

### об общих требованиях пожарной безопасности в здании колледже

#### Раздел I. Общие требования

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») и устанавливает требования пожарной безопасности для применения и исполнения всеми работниками ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» (далее - «колледж»), в целях защиты их жизни и здоровья, имущества колледжа, охраны окружающей среды.
2. Все работники колледжа должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных очагов возгорания и пожаров.
3. Должностные лица, ответственные за пожарную безопасность конкретных объектов, назначаются приказом директора.
4. Все студенты, слушатели, преподаватели, сотрудники и посетители колледжа обязаны:
  - а) соблюдать на территории колледжа требования пожарной безопасности и противопожарного режима;
  5. Лица, отвечающие за проведение массовых мероприятий (торжеств, дискотек, представлений и др.), обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения на предмет пожарной безопасности и обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

#### Раздел II. Учебные мастерские и лабораторные помещения

Во время проведения огнеопасных работ персоналом объекта должны приниматься меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ.

1. Руководитель учебных занятий обязан принять необходимые меры пожарной безопасности при их проведении, предусмотренные инструкцией.
2. В помещениях, предназначенных для проведения опытов с применением ЛВЖ и ГЖ, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.
3. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.
4. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания опыта должны промываться пожаробезопасными растворами.
5. В учебных мастерских и лабораториях следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

#### Раздел III. Пути эвакуации

1. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из здания.
2. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям возможность свободного их открывания изнутри без ключа.
3. В случае возникновения на объекте пожара, пожарным подразделениям должен быть обеспечен доступ в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.
4. При эксплуатации эвакуационных путей, и аварийных выходов запрещается:  
-загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, производственными отходами и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

Инженер (по безопасности)



В.В. Хмельницкий